

Федеральное агентство по техническому  
 регулированию и метрологии (Росрегулированию)  
 Федеральное государственное учреждение  
 "Приморский центр стандартизации, метрологии и  
 сертификации (ФГУ "Приморский ЦСМ)  
 Лицензия гос. №25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014г.  
 Действительна-Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС"  
 п.г.т. ПОГРАНИЧНЫЙ ул.К-МАРКСА-1Б,692582, ТЕЛ.8(42345)21-2-84.  
 ИНН 2525000685. КПП 252501, БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ  
 п.г.т. Пограничный, ул. Уссурийская, 8  
 ПРОТОКОЛ № 27 от 28.06.2022г 2 квартал

Проба воды доставлена представителем  
 из точки по адресу:

проба №-1 скважина № 18-129 с. Нестеровка

Соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"  
 Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого  
 водоснабжения  
 Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды  
 централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

*Результаты исследования*

№ п/п	Определяемые химические показатели	ед. измерен.	проба №-1	нормативный документ	величина допустимого	
1	Запах	балл	0	Гост 3351-74	2	
2	Привкус	балл	0	Гост 3351-74	2	
3	Цветность	градус	0.1	Гост 3351-74	20	
4	Мутность	мг/л	0.10.	Гост 3351-74	1,5.	
5	Водородный показатель	ед	7.8.	описание к прибору	6-9.	
6	Массовая концентрация общего железа	мг/л	0.1	Гост 4011-72	0,3	

7	Жесткость общая	мг\л	0.2	Гост52407-05	7	
8	Массовая концент аммиака и амония	мг\л	0.1	Гост 33045-2014	2,5	
9	Массовая концент нитрат. азота	мг\л	0.01	Гост 33045-2014	45	
10	Массовая концент нитрит. азота	мг\л	0.01	Гост 33045-2014	3	
11	Массовая концент хлоридов	мл\л	0.001	Гост 31940-2012	350	
12	Массовая концент сульфатов	мл\г	150.0	Гост 31940-2012	500	

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1	Общее микробное число	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое 1мл
2	Термотолерантные колиформ. бактерии	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформ. бактерии ОКБ	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

Заключение: Представленная проба воды соответствует исследованным показателям  
соответствует нормативу.

Начальник водовода



Гудынцева Т.П.