

Федеральное агенство по техническому  
регулированию и метрологии (Росрегулированию)  
Федеральное государственное учреждение  
"Приморский центр стандартизации, метрологии и  
сертификации (ФГУ "Приморский ЦСМ)  
Лицензия гос. №25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014г.  
Действительна-Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС"  
п.г.т. ПОГРАНИЧНЫЙ ул.К-МАРКСА-1Б,692582,ТЕЛ.8(42345)21-2-84.  
ИНН 2525000685.КПП252501,БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ  
п.г.т.Пограничный ,ул. Уссурийская,8  
Протокол от № 304 от 25.03.2022г

Проба воды доставлена представителем  
из точки по адресу:

разводящая сеть  
с.Рубиновка.ул. Зеленая

Соответствие нормам СанПиН 2.1.3684-21

Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого  
водоснабжения

Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества.

*Результаты исследования*

#### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

|   |                                       |     |             |                 |                        |
|---|---------------------------------------|-----|-------------|-----------------|------------------------|
| 1 | Общее микробное<br>число              | КОЕ | не<br>обнар | МУК 4.2.1018-01 | не более<br>50 кое 1мл |
| 2 | Термотолерантные<br>колиформ.бактерии | КОЕ | не<br>обнар | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие<br>в 100мл  |
| 3 | Общие колиформ.<br>бактерии ОКБ       | КОЕ | не<br>обнар | МУК 4.2.1018-01 | отсутствие<br>в 100мл  |

Заключение:Представленная проба воды по исследованным показателям  
соответствует нормативу.

Начальник водовода



Румянцева Т.П.