

Федеральное агенство по техническому  
регулированию и метрологии (Росрегулированию)  
Федеральное государственное учреждение  
"Приморский центр стандартизации, метрологии и  
сертификации (ФГУ "Приморский ЦСМ)  
Лицензия гос.№25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014г.  
Действительна-Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС"  
п.г.т.ПОГРАНИЧНЫЙ ул.К-МАРКСА-1Б,692582,ТЕЛ.8(42345)21-2-84.  
ИНН 2525000685.КПП252501,БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ  
п.г.т.Пограничный ,ул.Уссурийская,8  
ПРОТОКОЛ №28 от 28.06.2022г. 2 квартал

Проба воды доставлена представителем  
из точки по адресу:

проба №-1 скважина № 621 с.Украинка

Соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода"  
Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого  
водоснабжения  
Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды  
централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества.

*Результаты исследования*

№ п/п	Определяемые химические показатели	ед. измерен.	проба №-1	нормативный документ	величина допустимого	
1	Запах	балл	0	Гост 3351-74	2	
2	Привкус	балл	0	Гост 3351-74	2	
3	Цветность	градус	0	Гост 3351-74	20	
4	Мутность	мг/л	0	Гост 3351-74	1,5.	
5	Водородный показатель	ед	6.9.	описание к прибору	6-9.	
6	Массовая концентрация общего железа	мг/л	0.1	Гост 4011-72	0,3	

7	Жесткость общая	мг/л	0.2	Гост52407-05	7	
8	Массовая концент аммиака и амония	мг/л	0.1	Гост 33045-2014	2,5	
9	Массовая концент нитрат. азота	мг/л	0.01	Гост 33045-2014	45	
10	Массовая концент нитрит. азота	мг/л	0.01	Гост 33045-2014	3	
11	Массовая концент хлоридов	мг/л	7.0	Гост 31940-2012	350	
12	Массовая концент сульфатов	мг/л	110.0	Гост 31940-2012	500	

### МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1	Общее микробное число	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое 1мл
2	Термотолерантные колиформ. бактерии	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформ. бактерии ОКБ	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

Заключение: Представленная проба воды по исследованным показателям соответствует нормативу.

Начальник водовода



Фуняшева Т.П.