

Федеральное агенство по техническому
 регулированию и метрологии (Росрегулированию)
 Федеральное государственное учреждение
 "Приморский центр стандартизации, метрологии и
 сертификации (ФГУ "Приморский ЦСМ)
 Лицензия гос.№25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014г.
 Действительна-Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС"
 п.г.т.ПОГРАНИЧНЫЙ ул.К-МАРКСА-1Б,692582,ТЕЛ.8(42345)21-2-84.
 ИНН 2525000685.КПП252501,БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
 п.г.т.Пограничный ,ул.Уссурийская,8
 ПРОТОКОЛ №33 28.06.2022г

Проба воды доставлена представителем
 из точки по адресу:

проба №-1 с.Украинка,ул.Первомайская,13

проба №-2 с.Украинка,ул.Центральная,5

Соответствие нормам СанПиН 2.1.3684-21

Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого
 водоснабжения

Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды
 централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества.

Результаты исследования

№ п/п	Определяемые химические показатели	ед. измерен.	проба №-1	нормативный документ	велечина допусти мого	проба №-2
1	Запах	балл	0	Гост 3351-74	2	1
2	Привкус	балл	0	Гост 3351-74	2	1
3	Цветность	градус	0	Гост 31868-2012	20	0
4	Мутность	мг\л	0,01.	Гост 3351-74	1,5.	0
5	Водородный показатель	ед	6.9.	ПНДФ 14.1.2.3.41	6-9.	7.0
6	Массовая концент рация общего железа	мг\л	0.02	Гост 4011-72	0,3	0.002

Заключение:Представленная проба воды по исследованным показателям
 соответствует нормативам

Нач.водовода

Румянцева Т.П.

