

Федеральное агентство по техническому
 регулированию и метрологии (Росрегла) (Росрегла)
 Федеральное государственное учреждение
 "Приморский центр стандартизации, метрологии и
 сертификации (ФГУ "Приморский ЦСМ)
 Лицензия гос. №25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014г.
 Действительна-Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Погранводвод"
 п.г.т.ПОГРАНИЧНЫЙ ул.К-МАРКСА-1Б.692582.ТЕЛ.8(42345)21-2-84.
 ИНН 2525000685.КПП252501,БИК 040507803
 ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ

п.г.т.Пограничный ,ул.Уссурийская.8
 ПРОТОКОЛ 50 28.08. 23Г

Проба воды доставлена представителем

из точки по адресу:

разводящие сети

КОЛОНКИ

с.Жариково.ул.Дальневосточная.13

Соответствие нормам СанПиН 2.1.3684-21

Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого
 водоснабжения

Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды
 централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества.

Результаты исследования

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1	Общее микробное число	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое 1мл
2	Термотолерантные колиформ.бактерии	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформ. бактерии ОКБ	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

Заключение:Представленная проба воды по исследованным показателям
 соответствует нормативу.

с.Жариково.пер.Гаражный,2

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1	Общее микробное число	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое 1мл
2	Термотолерантные колиформ.бактерии	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформ. бактерии ОКБ	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

Заключение:Представленная проба воды по исследованным показателям
 соответствует нормативу.

Нач.водовода

Румянцев Т.П.

