

Федеральное агенство по техническому
регулированию и метрологии (Росрегулированию)
Федеральное государственное учреждение
"Приморский центр стандартизации, метрологии и
сертификации (ФГУ "Приморский ЦСМ)
Лицензия гос.№25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014г.
Действительна-Бессрочно.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Погранводовод"
п.г.т. ПОГРАНИЧНЫЙ ул.К-МАРКСА-1Б,692582, ТЕЛ.8(42345)21-2-84.
ИНН 2525000685.КПП252501,БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ

п.г.т.Пограничный ,ул.Уссурийская,8

ПРОТОКОЛ №37 26.06. 23Г

Проба воды доставлена представителем из точки по адресу: источники централизованного водоснабжения (скважины)

с.Украинка, скважина № 621

ул.Вокзальная,4

Соответствие нормам СанПиН 2.1.3684-21

Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения

Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.Контроль качества.

Результаты исследования

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1	Общее микробное число	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое 1мл
2	Термотолерантные колиформ.бактерии	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформ. бактерии ОКБ	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

Заключение:Представленная проба воды по исследованным показателям соответствует нормативу.

жд.станция Пржевальского скв.№ 1504

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1	Общее микробное число	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое 1мл
2	Термотолерантные колиформ.бактерии	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформ. бактерии ОКБ	КОЕ	не обнар	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

Заключение:Представленная проба воды по исследованным показателям соответствует нормативу.

Нач.водовода

Румянцева Т.П.

