

ПРОТОКОЛ №13

исследования качества воды источники центрального водоснабжения, сети (колонки)

№- 1 с.Жариково, пер.Гаражный, 2

Наименование пробы: №-2 с.Нестеровка, ул.Партизанская, 5

№- 3 с.Нестеровка, ул.Кубанская, 1

Дата отбора 28,08.20г № 4 с.Рубиновка, ул.Центральная, 11

№-5 с.с.Рубиновка, ул.Зеленая,

Регламентирующий объем лабораторных исследований и их оценка:

«Сан ПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Определяемые показатели единицы измерения	Результаты анализов хим.показатели					Величина допустимого уровня измерения	НТД на методи исследования
	проба № 1	проба № 2	проба № 3	проба № 4	проба № 5		
Запах, баллы						2	ГОСТ 3351-74
Привкус, баллы						2	ГОСТ 3351-74
Мутность, мг/л						1,5	ГОСТ 3351-74
Цветность, град						20	ГОСТ Р 52769 2007
Водородный показатель						6,0 -9,0	ПНДФ 14.1:2:3:4. 121-
Общая жесткость мг-экв/дм ³						7	ГОСТ Р 52407 2005
Железо мг/л						0,3	ГОСТ 4011-72 Вода питьевая
Микробиологические показатели:							МУК 4.2.11018 01 «Биологические и микробиологические факторы»
1.общее микробное число	0	0	0	0	0	не более 50 КОЕ в 1 мл	
2.определение колиформных бактерий	Не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	не обнаружено	Не обнаружено	отсутствие в 100 мл	
3.определение термотолерантных колиформных бактерий	не обнаружено	Не обнаружено	Не обнаружено	не обнаружено	Не обнаружено	отсутствие в 100 мл	
4. Споры сульфит-редуцирующих клостридий						отсутствие в 20 мл	

Представленная проба воды по исследованным показателям соответствует «СанПиН 2.1.4.1074-01» Питьевая вода гигиенические требования к качеству воды.

Ответственный за проведение испытаний