

Федеральное агенство по техническому
регулированию и метрологии (Росрегулированию)
Федеральное государственное учреждение
"Приморский центр стандартизации, метрологии и
сертификации (ФГУ"Приморский ЦСМ)
Лицензия гос. № 25.П.Ц.010001.Л.000022.11.2014Г
Действительна: Бессрочно.

ПОГРАНИЧНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КОММУНСЕРВИС"
п.г.т. ПОГРАНИЧНЫЙ У. К-МАРКСА. 1Б. 692582, ТЕЛ. 8(42345)21-2-84.
ИНН 2525000685. КПП 252501. БИК 040507803

ОБЪЕКТОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ СТАНЦИИ ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ
п.г.т. Пограничный, ул. Уссурийская. 8
ПРОТОКОЛ от 20.11.2020г №29
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ВОДЫ

Проба воды доставлена представителем:

из точки по адресу: проба №-1 с. Украинка, ул. Первомайская. 13
проба №-2 с. Украинка, ул. Центральная. 5

Соответствие нормам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованного питьевого водоснабжения
Контроль качества Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем
питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Результаты исследования

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

проба №-1

1	Общее микробное число	КОЕ	4	8	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое /мл
2	Термотолерантные колиформные бактер.	КОЕ	не обнаруж.	не обнаруж.	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформные бактерии ОКБ	КОЕ	не обнаруж.	не обнаруж.	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

проба №-2

1	Общее микробное число	КОЕ	4	9	МУК 4.2.1018-01	не более 50 кое /мл
2	Термотолерантные колиформные бактер.	КОЕ	не обнаруж.	не обнаруж.	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл
3	Общие колиформные бактерии ОКБ	КОЕ	не обнаруж.	не обнаруж.	МУК 4.2.1018-01	отсутствие в 100мл

Заключение: Представленная проба воды по исследованным показателям соответствует нормативу.

Начальник водовода



Румянцева Т.П.